

ALLEGATO ALLE LINEE GUIDA SCHEDA

Lista parametri prestazionali energetici da esplicitare sulla base delle
indicazioni della

“PROCEDURA DI CONTROLLO PER LA VERIFICA DA PARTE DEL TECNICO COMUNALE DELLA RELAZIONE SUL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI”

La verifica dei requisiti sotto presentati è da soddisfare in funzione dello specifico intervento edilizio effettuato. Il dettaglio dei requisiti stessi è illustrato nel documento “Procedura di controllo per la verifica da parte del tecnico comunale della relazione sul contenimento dei consumi energetici”.

VERIFICA DEI REQUISITI MINIMI PRESTAZIONALI

ELEMENTI DI VERIFICA		INTERVENTI			NOTE
		Valore a progetto	Requisito limite di legge	Riferimento su relazione tecnica [documento e pagina]	
1	Fabbisogno energetico annuo per il riscaldamento, Q_h (1.2.1 e 1.2.2 + SCHEDE N DGR 46-11968/2009)				
2	Prestazione energetica per il raffrescamento estivo, Q_e (1.3.11 DGR 46-11968/2009)				

VERIFICA DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE SULL'INVOLUCRO DEGLI EDIFICI: **STRUTTURE VERTICALI OPACHE**

ELEMENTI DI VERIFICA		INTERVENTI			NOTE
		Valore a progetto	Requisito limite di legge	Riferimento su relazione tecnica [documento e pagina]	
3	Trasmittanza media di ogni parete verticale opaca, U_m (1.3.3 DGR 46-11968/2009)				
4	Trasmittanza media complessiva di tutte le pareti verticali opache dell'edificio, $U_{m\ tot}$ (1.3.4 DGR 46-11968/2009)				
5	Trasmittanza media delle componenti strettamente necessarie all'intervento (*), $U_{m\ tot}$ (1.3.5 DGR 46-11968/2009)				
6	Trasmittanza media delle strutture edilizie di separazione tra edifici o u.i. appartenenti allo stesso edificio e confinanti tra loro, U_m (1.3.6 DGR 46-11968/2009)				
7	Trasmittanza media delle strutture edilizie delimitanti ambienti riscaldati rivolte verso ambienti non riscaldati e non dotati di impianto termico, U_m (1.3.7 DGR 46-11968/2009)				
8	Verifica termo igrometrica (1.3.9 DGR 46-11968/2009)				
9	Trasmittanza periodica pareti (1.3.10 DGR 46-11968/2009)				

VERIFICA DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE SULL'INVOLUCRO DEGLI EDIFICI: STRUTTURE OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE

ELEMENTI DI VERIFICA		INTERVENTI			NOTE
		Valore a progetto	Requisito limite di legge	Riferimento su relazione tecnica [documento e pagina]	
10	Trasmittanza strutture opache orizzontali o inclinate (tab. 5 – All. 3 DGR 46-11968/2009)				
11	Trasmittanza periodica strutture opache orizzontali o inclinate (1.3.10 DGR 46-11968/2009)				

VERIFICA DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE SULL'INVOLUCRO DEGLI EDIFICI: CHIUSURE TRASPARENTI

ELEMENTI DI VERIFICA		INTERVENTI			NOTE
		Valore a progetto	Requisito limite di legge	Riferimento su relazione tecnica [documento e pagina]	
12	Trasmittanza strutture chiusure trasparenti (tab. 5 – All. 3 DGR 46-11968/2009)				
13	Trasmittanza solo vetro (scheda E)				

VERIFICA DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE SUGLI IMPIANTI

ELEMENTI DI VERIFICA		INTERVENTI			NOTE
		Valore a progetto	Requisito limite di legge	Riferimento su relazione tecnica [documento e pagina]	
14	Copertura ACS con fonte rinnovabile				
15	Fotovoltaico e altro impianto alimentato con fonti energetiche rinnovabili				
16	Rendimento medio globale stagionale				
17	Impianto Centralizzato				Non compilare le colonne ma indicare SI o NO
18	Rendimento impianto ACS				