



Spett.le **Comune di Saluggia – Area Tecnica Lavori
Pubblici Manutenzioni e Gestione Aree Verdi
Ambiente**

PEC: **Saluggia@cert.ruparpiemonte.it**

C/A **Responsabile AREA/RUP – Geom. Ombretta
Perolio**

NS. RIF. DS N. 588 - 2024

Ivrea, 20/12/2024

**OGGETTO: MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DEI SITI CHE OSPITANO
RIFIUTI NUCLEARI E DEGLI AMBITI COLLOCATI A TERGO DELLA FASCIA B DI PROGETTO DEL PAI –
PROGETTO DEFINITIVO - Codice CUP: D36B20001500002 – PARERE DI COMPETENZA**

Con riferimento all'oggetto, facendo seguito alla Conferenza dei Servizi Decisoria ai sensi dell'art.14 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. in forma simultanea e modalità sincrona indetta per il giorno 19/12/2024 alle ore 10:00 alla quale la società scrivente ha preso parte rappresentata dal Responsabile Ingegneria Ing. Davide Serafino:

- valutata la documentazione di progetto,
- riscontrata una interferenza dell'opera arginale in progetto con le condotte gas interrate esistenti (PEAD De 125 – M.O.P 5 bar) in prossimità della sez. 4, (rif. 6_S641-02-01002_Piani_Progetto) in cui è prevista la realizzazione di una rampa carrabile sull'opera arginale il cui colmo determinerà un interrimento finale della condotta esistente alla profondità di circa 2 m rispetto il futuro piano viabile,
- richieste al riguardo le dovute delucidazioni al Responsabile dell'AREA/RUP Geom. Ombretta Perolio
- ricevuti chiarimenti, e documentazione tecnica a supporto direttamente dal progettista dell'opera Ing. Massimo Codo della HY.M. Studio in data 29/11/2024,

Reti Distribuzione esprime parere favorevole rispetto al progetto definitivo presentato con riserva di richiedere ulteriori prescrizioni e relativi oneri a carico della Committenza dell'opera interferente, in caso di eventuali modifiche in fase di progettazione esecutiva o durante la successiva esecuzione delle opere che dovessero determinare condizioni plano-altimetriche dei luoghi non più idonee ad una corretta ispezione e manutenzione in sicurezza della condotta gas esistente e che potrebbero comportare uno spostamento non prevedibile della stessa ad oggi non necessario.

Distinti Saluti

Reti Distribuzione
Il Responsabile Ingegneria
Ing. Davide Serafino

RETI DISTRIBUZIONE S.R.L.

Società a r.l. assoggettata a direzione e coordinamento da Azienda Energia e Gas Soc. coop

Via dei Cappuccini 22/a – 10015 Ivrea (TO)
T. (+39) 0125 46129 – Fax (+39) 0125 48562
info@retidistribuzione.it PEC: retidistribuzione@legalmail.it
Capitale sociale € 20.000.000 - Partita i.v.a. 08549940016

WWW.RETIDISTRIBUZIONE.IT

PRONTO INTERVENTO GAS

Numero Verde
800.994.201